

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

Skala 1: 500

m.Tarnów 126301_1

obręb 0200, ul. Czysta

dz. 1/147 i inne

Sekcje 2000: 7.124.20.08.3.4, 7.124.20.08.4.3, 7.124.20.13.1.2, 7.124.20.13.2.1

Układ współrzędnych: "2000"

---- zakres opracowi: Poziom odniesienia: Adriatyk

ID pracy: GOD.6640.1432.2017 Tarnów, dn. 18.01.2018 r.

Zaktualizowano w terenie na dzień 20.12.2017 r.

Uwaga: Nie badano przebiegu służebności gruntowych.

Wykonawca:

«GEO-PROJEKT" TARNÓW S.C. Rakoczy Ekonomia, Rakoczy Olga 33-100 Tarnów, ul. Bernatka 16 tel./fax (014) 626-33-58, tel. (014) 626-33-59 e-mail: geo_projekt@wp.pl NIP 873-001-77-77 REGON 852797914

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Ekonomia Rakoczy Nr upr. 7098

Dokumentacja bez zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz geodezyjnych i kartograficznych, których należy uzyskać projektanci techniczny wykonawcy do dwóch egzemplarzach zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: PREZYDENT MIASTA TARNOWA, Wydział Geodezji, Urząd Miasta Tarnowa, Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Numer zasobu geodezyjnego i numery działek: P.1263.2018.MT

Data wydania i podpis osoby upoważnionej: 24.01.2018 z up. PREZYDENTA MIASTA

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

PREZYDENT MIASTA TARNOWA

Dokumentacja nr GOD.6630.33/2018 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3, pok. 206 w dniu 2018 03 09 w formie:

- zebrania zainteresowanych przedmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

z up. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Wolanin GŁÓWNY SPECJALISTA Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji

Za zgodność z oryginałem: Tarnów, 24.01.2018 Uprawn. Geodezyjne Rakoczy Olga Sudowo Rakoczy Ekonomia BUA-NB-8346/13489

OZNACZENIA:

Gazociąg DN400 - właściciel OGP GAZ-SYSTEM S.A

DN400 proj. odcinek gazociągu w/c DN400-Ø406,4x11mm - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183, izolacja 3LPE A3 wg PN-EN ISO 21809-1 - L=203m

G1,G2 włączenia proj. odcinka gazociągu w/c DN400 do gazociągu istniejącego DN400 - Ø409x8,7mm

Łg1...Łg4 proj. łuki gięte indukcyjnie DN400-Ø406,4x14,2mm - 45° - R=5Dz - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183, izolacja 3LPE A3 wg PN-EN ISO 21809-1

Gazociąg DN250 - właściciel PSG sp. z o.o. – dojdą odcinki po przełączeniu

DN250 proj. odcinek gazociągu w/c DN250-Ø273x8mm - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183, izolacja 3LPE A3 wg PN-EN ISO 21809-1 - L=251m

P1,P2 włączenia proj. odcinka gazociągu w/c DN250 do gazociągu istniejącego DN250 - Ø274x6,9mm

P2 proj. trójnik równoprzelotowy DN250-Ø273x8,8mm typ B wg PN-EN 10253-2 - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183,

Łp1,Łp2 proj. łuki gięte indukcyjnie DN250-Ø273x10mm - 45° - R=5Dz - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183, izolacja 3LPE A3 wg PN-EN ISO 21809-1

Łp3 proj. łuki gięte indukcyjnie DN250-Ø273x10mm - 10° - R=5Dz - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183, izolacja 3LPE A3 wg PN-EN ISO 21809-1

RO proj. rura osłonowa DN500-508x10mm - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183, izolacja 3LPE A3 wg PN-EN ISO 21809-1 - L=37m

D proj. dennica DN250-Ø273x8,8mm typ B wg PN-EN 10253-2 - L360NE PSL2 wg PN-EN ISO 3183

słupek oznaczeniowo-pomiarowy betonowy niski wg ST-IGG-1003:2011 typ PDE (szt.1) wg ST-IGG-0602:2009

likwidowane odcinki gazociągów DN400 i DN250

strefa kontrolowana dla gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 i DN250

Biuro projektowe: Usługi Projektowe PROPIN Józef Papież ul. Zacisze 37 33-100 Tarnów	Nazwa obiektu:	Budowa i likwidacja odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400mm PN6,3MPa relacji Sędziszów Małopolski - Tarnów Mościce oraz gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 PN6,3MPa			
	Adres obiektu:	Tarnów, ul. Czysta działki ew. nr 1/258, 1/284, 1/41 obr. 200			
	Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu			
Inwestor: KON - INS BUD Montaż sp. z o.o. ul. Czyśta 12 33-100 Tarnów	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 01.2018	Skala: 1:500	Nr rysunku: 1.1
	Projektował: Józef PAPIEŻ	Nr uprawn. BUA-NB-8346/13489	Specjalność: Inż. sie.	Branża: gazowa	
	Sprawdził: Marek GALAS	Nr uprawn. NBUA-7342/16/96	Specjalność: Instalacyjna	Branża: gazowa	